

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/132159/RBL/RAEBARELI/1372/CFO

दिनांक : 23-09-2024

प्रमाणित किया जाता है

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **NEW STANDARD PUBLIC SCHOOL INTER MEDIATE COLLEGE** पता **GATA NO-307MI, 315, 264, 266 VILLAGE- SATLETHU, PARAGNA - HARDOI, MAHARAJGANJ, RAEBARELI** तहसील - **MAHARAJGANJ** प्लॉट एरिया **6083 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **4856.49** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **3** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
NEW STANDARD PUBLIC SCHOOL INTER MEDIATE COLLEGE	3	0	10.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **NEW STANDARD PUBLIC SCHOOL INTER MEDIATE COLLEGE** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **26-09-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAJEEV KUMAR SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **27-09-2024** से **27-09-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **NEW STANDARD PUBLIC SCHOOL INTER MEDIATE COLLEGE** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **NEW STANDARD PUBLIC SCHOOL INTER MEDIATE COLLEGE** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : यह अनापत्ति प्रमाणपत्र शासनादेश संख्या 18/छ:-पु-8-2022/905 (34)/2016 टी0सी0 दिनांक: 07.01.2022 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें सैटबैक व अधिवासिता सत्ता प्राधिकारी के निर्णय के अधीन होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 27-09-2024
स्थान : RAEBARELI


PRINCIPAL
New Standard Public School
Satlethu, Maharajganj-Raebareli

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental post office/Post Office Service


मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

SUNIL KUMAR SINGH

E17811BEF63913DDA8702838F65298C53358BAC7

27-09-2024


MANAGER
NEW STANDARD PUBLIC SCHOOL
Satlethu, Maharajganj-Raebareli